

アンケートからの質問事項

	質問	回答
1	複合施設に使用される物に関して、既存樹木等の利用は考えられているのか。	現時点では、既存の伐採樹木については、複合施設内の什器(本棚やベンチ等)への利用を検討しております。
2	駐輪場は有料になるのか。	駐輪場(自転車・バイク)の有料化については、現時点では予定しておりません。
3	敷地内の通信環境(Wi-Fi)についての方針は。	複合施設内に無料Wi-Fiサービスの提供を予定しておりますが、公園内につきましては、検討中でございます。
4	図書館におけるテーブルとイスは、学生の学習スペースとしての利用想定はしていないのか。スペースが少ないのでは。	学生の学習スペースとしては、1階の学習スペースもご利用いただく想定しております。また、エントランスホールやテラスについても、自由にご活用いただければと考えております。
5	エントランスホールはとても良いと思うが、2階の図書館への音の問題はどうなっているのか。	最近の図書館ではBGMを流すなどしている図書館が増えており、BGMを流すことを検討しています。音への配慮は設計で配慮できるものは配慮するよう検討してまいります。
6	公園テラス・読書テラスもとても良いと思うが、内部のエレベーターで上がる以外に外部階段の利用となると思うが、施設が閉まっているときに階段を利用できない方がどのように利用できるのか。	閉館時におけるテラス利用において、別途、外部エレベーターを設置する予定はございません。閉館時のテラス利用においては、外部階段のみでの利用しかできず、大変ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。
7	防災の観点で、太陽光発電と蓄電システムはセットだと思うが、蓄電システムはないのか。	蓄電システムの設置についても検討をいたしました。費用対効果を検証した結果、設置しないことといたしました。
8	夜間利用は可能なのか。防犯面は問題ないのか。	公園につきましては、24時間利用ができ、公園内にも防犯カメラの設置を検討しております。
9	水遊びスペースの設置はないのか。	水遊びにつきましては、運用上、プレーパークにおいて子どもたちが水に親める遊びを行うことを想定しておりますので、水遊びスペースとしての設置予定はございません。
10	トイレに浄化水利用計画、もしくは、雨水利用計画はあるのか。	トイレ等への雨水利用設備の設置検討をいたしました。費用対効果を検証した結果、利用しないことといたしました。
11	オープンスペースに芝生を植えるとのことだが、養生のため、利用可能期間が限定されるのでは。	オープンスペースは、芝生ではなく、シロツメクサ等の草原を想定しております。ただし、初期対応として芝生を張らないと雨で土が流れたり、造成した土が崩れるなどが懸念されるため、土抑えとして芝生を張ります。芝生が根付くまでの一定期間は初期に養生期間を設けますが、その後は草類が入り込んで自然に草原へと移行してまいります。養生期間は初期のみと考えております。
12	エントランスホールのイベント開催で、図書館利用者を阻害することにならないか。	エントランスホールでは、様々なイベントの開催が可能であると考えておりますが、音に対する対応は設計で配慮できるものは配慮するよう検討してまいります。

13	松山地域市民センターの機能移転はあるようだが、出張所の機能移転はないとの理解で良いか。	出張所としての機能移転はございません。
14	樹木伐採は何%くらいの計画か。	数量では全樹木の約半数となりますが、その本数にはごく小さな樹木も含まれております。小さな樹木は見通し良く気持ちの良い公園を目指す上で整理をし、大きく価値のある樹木は最大限残す予定です。幹の直径が20cm以上の大きな樹木の伐採は約20%程度となります。
15	複合施設の名称は。	複合施設の名称につきましては、今後、公募をさせていただく予定です。
16	倉庫、備蓄スペースが不足しないか。	想定する事業等に対する必要に応じた面積を確保しております。
17	インターロッキング舗装(車両対応)の利用イメージは。 園内に車を入れることも視野に入れているのか。	園内はインターロッキング舗装(車両対応)が多くなりますが、園内の管理車両、キッチンカー等の出入りができるよう、車両対応の仕様とさせていただいております。園内に車両の出入りがある場合には、園内利用者の安全確保に十分配慮をさせていただきます。
18	雨水貯留浸透施設は計画中止になったのか。	雨水貯留浸透施設については、設置をしないことといたしました。また、オープンスペースに砕石貯留層の設置、公園内の雨水については、敷地外に流出させないよう、随所に浸透枳の設置を予定しております。
19	インターネット情報の収集、提供拠点としての活用は考えているか。(災害時を含む)	複合施設内に無料Wi-Fiサービスの提供を予定しております。また、図書館内にはインターネットを利用できる端末を2台設置を予定しております。
20	防音室の騒音に対する検証はしたのか。	防音室の機能は、『ころぼっくる』に設置しております防音室と同様とする予定となっております。そのため、騒音が室外に漏れる、もしくは室外の騒音が室内に影響を与える心配は少ないと考えております。また、西武池袋線からの振動を伝えないようにするため、建物の構造をコンクリート造とし、構造体の外側に断熱材を吹付、建物内への振動や音を抑える対応を検討しております。
21	図書館の収納スペースは小さすぎないか。	想定する事業等に対する必要に応じた面積を確保しております。
22	お茶を飲みながら、その場で知り合った家族等と談話するような場所はどこを想定しているのか。	複合施設内については、エントランスホール、公園・読書テラスでの飲食が可能となります。また、公園内の各所にもベンチや縁台の設置を検討しております。
23	樹木の蒸散効果は具体的に何°Cくらい測れるのか。	気象緩和効果は正確に数字では測ることができないため、具体的な数字ではお示しできません。
24	公園の周りはフェンスで囲うのか。	公園の周りはフェンスで囲わない予定です。
25	公園内には外水道があるのか。	プレーパークの近くに外水道の設置を予定しております。